

	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		изображения мест расположения кнопок ручных пожарных извещателей и первичных средств пожаротушения. Основание: Приложение 2 форма по составлению плана эвакуации «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 17.05.2024
2	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	2. Двери подвала, необходимо закрыть на замок, а также на люке чердачного помещения вывесить информацию о месте хранения ключа. Основание: п. 28 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 17.05.2024
3	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	3. В библиотеке привести в исправное состояние первичные средства пожаротушения. Основание: п. 18 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 17.05.2024
4	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	4. На 1- этаже запоры на дверях эвакуационного выхода обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п. 34 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики