



021600, Шортанды қ., Советский көшесі 19
Тел/факс: 8(716-31) 2-14-70
E-mail: ochs_shortandy_akm@emer.kz

021600, п. Шортанды, ул. Советская 19
Тел/факс: 8(716-31) 2-14-70
E-mail: ochs_shortandy_akm@emer.kz

№ исх: 21-07/38/273-И от: 11.07.2022

№

И.о. директора КГУ
«Общеобразовательная школа
№2 поселка Шортанды»
Лисовской Е.Г.

13 апреля 2022 года проведена проверка по особому порядку, в области пожарной безопасности, объекта КГУ «Общеобразовательная школа №2 поселка Шортанды отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», расположенный по адресу: Акмолинская область Шортандинский район, поселок Шортанды, улица Абылайхана 26. В ходе проведения проверки было выявлено 5 нарушений норм и правил пожарной безопасности, из них 3 грубых и 2 незначительных нарушений.

1. В здании школы не разработана и не вывешена инструкция о мерах пожарной безопасности на основе требований настоящих Правил, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений. **Основание:** п.5 Приложение 1 п. 1 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 1 Проверочного листа, приложение №3, *(Незначительное)*;

2. Не предоставлена проектная документация на систему и установку пожарной автоматики, а также не предоставлен акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. **Основание:** п. 70 п. п. 1 и п. п. 3 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 130 Проверочного листа, приложение №3, *(Незначительное)*.

В соответствии со статьей 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан № 375-V ЗРК от 29 октября 2015 года Вам необходимо предоставить в Отдел по ЧС Шортандинского района или на электронный адрес ochs_shortandy_akm@emer.kz, информацию об устранении выявленных нарушений. А также предоставить план устранения выявленных нарушений.

Начальник ОЧС
подполковник гражданской защиты

Р. Таукелов

Тел. 8(71631) 2-14-70

Результат подписания

11.07.2022 08:41:48 Таукелов Р. К.. Подписано