

			Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 17.05.2024
5	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	5. В школе над эвакуационными выходами объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», используемые на путях эвакуации, привести в исправное состояние. Основание: п. 35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 17.05.2024
6	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	6. Предоставить договор с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта на системы и установки пожарной автоматики. Основание: п. п. 7 п. 70 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 17.05.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Мамыров Д.М.

[Подпись]

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Ст. инспектор ОЧС Д. Д. Мерсанов

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Мамыров Д.М.

[Подпись]

« 11 » 02 2024 г.