



Қазақстан Республикасының
Төтенше жағдайлар министрлігі
Ақмола облысы
Төтенше жағдайлар департаменті
"Шортанды ауданының
төтенше жағдайлар бөлімі"
Республикалық мемлекеттік мекемесінің
жетекшісі Ербол Төребекұлы Әубәкіровка
«Ақмола облысы білім басқармасының
Шортанды ауданы бойынша білім бөлімі
Шортанды кентінің №2 жалпы орта
білім беретін мектебі» КММ
директоры Д.М.Жапаровтан





«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ШОРТАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ
БӨЛІМІ ШОРТАНДЫ КЕНТІНІҢ №2
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 73
« 16 » « 05 » 20 24 ж/г.

21.02.2024 жылғы №3 бұзушылықтарды жою туралы нұсқама негізінде мынадай бұзушылықтар жойылғанын хабарлаймыз:


№	Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (бұзушылықтар анықталған талаптардың тармақтары және тексеру парақтарының атаулары)	Тәуекел дәрежесін бағалау	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар мен нұсқаулар, оларды жою мерзімдері.	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ақпарат
1	8т. санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы	елеусіз	1.Эвакуациялау жоспарын әзірлеу кезінде графикалық бөлімде қол детекторлары мен бастапқы өрт сөндіру құралдарының түймелерінің орналасқан жерінің символдық бейнесін дұрыс көрсету қажет.	жойылды 
2	39-Т. санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі	елеусіз	2.Жертөле есіктерін құлыпқа жабыңыз, сондай-ақ шатыр бөлмесінің люкіне кілттің сақтау орны туралы ақпаратты іліп қойыңыз.	жойылды 

КІРІС № 208
2024 ж. «16» 05

	саласындағы мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы			
3	51т. санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы	маңызды	3.Кітапханада алғашқы өрт сөндіру құралдары жарамды күйге келтірілсін.	<p>Жойылды</p> 
4	61т. санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы	дәрекі	4.Бірінші қабатта эвакуациялық шығу есіктеріндегі іш қатулар оларды кілтсіз ішінен еркін ашуға мүмкіндік береді.	<p>Жойылды</p> 
5	62-т. санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы	дәрекі	5.Мектепте эвакуациялық шығу жолдарында пайдаланылатын "шығу" өрт қауіпсіздігінің көлемді жарық белгілері жарамды күйге келтірілсін.	<p>Жойылды</p> 
6	121т. санатына, мақсатына және	елеусіз	6.Өрт автоматикасы жүйелері мен	Жойылды

қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағы

қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу жүргізуге ұйыммен шарт ұсыну.




Мектеп директоры:





Д.М.Жапаров




Руководителю Республиканского государственного учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
 Аубакирову Ерболу Туребековичу
 директора КГУ «Общеобразовательная школа № 2 поселка Шортанды отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»
 Жапаров Д.М.




На основании предписания об устранении нарушений №3 от 21.02.2024 года сообщаем, что устранены следующие нарушения:

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения.	Информация по устранению выявленных нарушений
1	П.8 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	незначительное	1. При разработке плана эвакуации в графической части были неверно указаны символические изображения: место расположения кнопок ручных извещателей и первичных средств пожаротушения. Руководителем были заказаны новые планы эвакуации.	устранено 



<p>2 П.39 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>незначительное</p>	<p>2. Рабочим по обслуживанию здания двери подвала были закрыты на замок, а также на люке чердачного помещения завхозом была вывешена информация о месте хранения ключа.</p>	<p>устранено.</p> 
<p>3 П.51 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>значительное</p>	<p>3 Завхозом в библиотеке огнетушитель приведен в исправное состояние.</p>	<p>устранено</p> 
<p>4 П.61 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>грубое</p>	<p>4. На первом этаже запоры на дверях эвакуационного выхода завхозом школы были обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	<p>устранено</p> 

<p>5 П.62 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>грубое</p>	<p>5 В школе над эвакуационными выходами объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», используемые на путях эвакуации, рабочим по обслуживанию здания были заменены на новые.</p>	<p>устранено</p> 
<p>6 П.121 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>незначительное</p>	<p>6. Отделом образования предоставлен договор с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта на системы и установки пожарной автоматики.</p>	<p>устранено</p> 